

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

En las fechas indicadas, las instalaciones de la sala blanca de

POLIART

"Han sido probados de acuerdo con las Normas de Procedimiento del NEBB para las Pruebas Certificadas de Salas Limpias para cumplir con los siguientes requisitos de clasificación de la limpieza del aire de la norma internacional ISO 14644-1 durante el estado de ocupación señalado".

Sala de Ambiente Controlado (CER) - ISO Clase 8 a 0,5 μm y 5,0 μm – “At Rest”.

Los resultados de las pruebas realizadas fueron archivados en el informe "**REPORTE PRUEBAS DE DESEMPEÑO-CRI-POLIART-CPT-1220-REV01**", cumpliendo con los criterios de aprobación de las normas referenciadas en el momento de la prueba.

Empresa certificada por NEBB: OPIA Operaciones e Ingeniería Avanzada de Centroamérica.

Número de Certificación NEBB: 3417.

Dirección: Calle 55, avenida 34, 100 metros al este del Banco de Costa Rica en Zapote San José, Costa Rica.

Teléfono: +(506) 2234-8361.

Fecha de la prueba: 07 de Diciembre del 2020.



Ingeniero Responsable
CR I.Q. 1144 Luis Chinchilla